


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Старосагтівський селищний  
голова

 Ф.П. Коновалов

**Норми витрат води  
по КП “Салтів водоканал”  
по СНіП 2.04.01-85  
на 2021 рік**

№ п/п	Об'єкти витрат води	Одиниця виміру	Норма витрат води, л/добу	Норма витрат води, м <sup>3</sup> /місяць
1	2	3	4	5
1.	Жилі будинки квартирного типу з водопроводом та каналізацією без ванн	1 мешканець на добу	120	3.6
2.	Те ж саме з ванною	— “	150	4.5
3.	Водокористування із водозабірних колонок:			
	а) вулична	— “	50	1.7
	б) дворова	“	120	3.6
4.	Гуртожиток без душа	“	60	1.8
5.	Гуртожиток із загальним душем	“	100	3
6.	Гуртожиток із загальним душем, їдальнею та пральнею	“	140	4.2
7.	Лікарні, санаторії	1 ліжко	250	7.5
8.	Поліклініки та амбулаторії, стоматологія	1 хворий за зміну	15	0.45
9.	Пральні механізовані	1кг білизни (сухої)	75	2.25
10.	Адміністративні будівлі (виробничі та інші приміщення)	1 працівник	15	0.45
11.	Учбові заклади і загальноосвітні школи	1 учень та викладач на добу	20	0.6
12.	Дитячі садки-яслі з денним перебуванням дітей	1 дитина на добу	75	2.25
13.	Дитячі табори	1 місце	200	6
14.	Підприємства громадського харчування:			
	а) для приготування їжі, миття посуду, продуктів	1 страва	12	0.36
15.	Продовольчі магазини	1 працюючого у зміну 20м <sup>2</sup> торгової зали	250	7.5
16.	Промтоварні магазини	1 працюючого у зміну	16	0.48
17.	Перукарні	1 робоче місце у зміну	120	3.6
18.	Клуби	1 місце	10	0.3


9.	Обслуговуючий персонал громадських споруд	1 людина за зміну	25	0.75
20.	Миття автотранспорту вручну із шланга:			
	а) автобус	1 машина за добу	70	2
	б) вантажний автомобіль	"	60	1.8
	в) легковий автомобіль	"	40	1.2
	г) мотоцикл	"	10	0.2
21.	При відсутності води в гаражах:			
	а) вантажний автомобіль	"	8	0.24
	б) легковий автомобіль	"	6	0.18
22.	Кафе, кондитерська	1 кран за годину	60	43.2
23.	Хлібопекарня	1 т продукції	2500	
24.	Магазини, комори	1 працівник	200	6
25.	Виробництво мінеральних, фруктових вод	10л продукції	70	
26.	Аптека	1 працівник	12	0.36
27.	Пошивочні взуттєві та інші майстерні	1 робітник за зміну (8 год)	16	0.35
28.	Душеві кабінки	1 людина за добу	440	13.2
29.	Умивальник	1 змішувач за годину	12	2.9
30.	Ветеринарні лікарні в годину амбулаторного прийому	за годину	40	6
31.	В лабораторіях з крана за годину:			
	а) наукового типу	"	40	7.04
	б) виробничого типу	"	60	10.56
	в) хімічних	"	40	7.04
32.	На будівельних роботах:			
	а) малярки	1 робітник за добу	125	3.75
	б) штукатурки	"	250	7.5
	в) муляри	"	250	7.5
33.	Для поповнення системи центрального опалення	1м <sup>3</sup> споруди	0.5	
34.	Промивка та випробування внутрішніх мереж	100м <sup>3</sup> споруди	10000	
35.	Утримання тварин:			
	а) корова	на 1 голову	80	2.4
	б) молодняк ВРХ	"	30	0.9
	в) кінь	"	80	2.4
	г) свиня доросла	"	35	1.07
	д) порося до 4-х місяців	"	15	0.45
36.	Поливка садів, присадибних ділянок:			
	а) сади та присадибні ділянки	л за 1м <sup>2</sup> за добу	5	0.15
	б) клумби та газони	"	5	0.15
37.	Теплиці земляні	л за 1м <sup>2</sup> теплиці	15	0.45
	Будівельні роботи			
38.	Помивка бульдозера і екскаватора	1 помивка	250	
39.	Помивка асепізаційної машини	1 помивка	800	
40.	Приготування розчинів:			
	Цементного, вапняного і ін.	1м <sup>3</sup> розчину	3000	
41.	Приготування бетону	на 1м <sup>3</sup>	3000	
42.	Цеглова кладка	"	400	

43.	Бутова кладка	на 1м <sup>3</sup>	250
44.	Гасіння вапна	на 1 тону	4000
45.	Штукатурні роботи	на 1м <sup>2</sup>	10
46.	Побілка стін	-	20
47.	Обмазка стін глиною	-	25
48.	Мийка полів після штукатурки	-	5
49.	Пошивочні майстерні	на 1 робочого	10
50.	Заливка катків	на 1м <sup>2</sup>	100

Згідно правил використання систем водопостачання і водовідведення в містах і селах України №65 від 01.07.94р. введених в дію 01.10.94р. на полив присадибної ділянки планом діаметром 20мм., норма використання води складає 50м<sup>3</sup>/добу, місяць – 1500м<sup>3</sup>.

Директор  
КП “Салтів водоканал”

Гол.бухгалтер



Дюков Г.В.

Назаренко Т.В.